

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.05896/19

Срок действия с 27.08.2019

по 26.08.2022

№ **0504748**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Трубы дымовые из нержавеющей стали, предназначенные для отвода продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, типов конструкции R,G,RR,C,A,B,D,S,P,O; толщиной стали не менее 0,5мм, перечень в Приложении 0113223. Серийный выпуск

код ОК

25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5263-001-30585015-2013 «Дымоходы и газоходы модульные одностенные многостенные»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Дымоход»

Место нахождения: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург В.О. Уральская улица дом 10 корп. 2 лит А, помещ. 16Н. ОГРН: 1117847371652. Телефон: +7(812)415-40-58. Адрес электронной почты: info@dymohodvylkan.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Дымоход»

Место нахождения: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург В.О. Уральская улица дом 10 корп. 2 лит А, помещ. 16Н. ОГРН: 1117847371652. Телефон: +7(812)415-40-58. Адрес электронной почты: info@dymohodvylkan.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0064-351-SFT/2019 от 27.08.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "Сириус", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0030 от 23 февраля 2018 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации:



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Зезин Сергей Николаевич
инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0113223

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.AK01.H.05896/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Трубы дымовые из нержавеющей стали, предназначенные для отвода продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива: одностенные, типов: R, G, диаметром от 30 до 2500 мм, толщиной стали не менее 0,5 мм; двустенные, типов: RR, A, B, D, S, P, O, внутренним диаметром от 30 до 2500 мм, наружным диаметром от 40 до 3100 мм, толщиной стали не менее 0,5 мм, с изоляцией из негорючего материала на основе минерального волокна, толщиной от 10 до 400 мм, плотностью не менее 50 кг/м³; коаксиальные типа С внутренним диаметром от 30 до 2000 мм, с наружным диаметром от 40 до 2600 мм, толщиной стали не менее 0,5 мм	ТУ 5263-001-30585015-2013 «Дымоходы и газоходы модульные одностенные многостенные»



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия